

# Příloha č. 1

				Příloha č. 1
Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
4. čtvrtletí roku 2021				
Datum	Událost	Fotodokumentace		Cena provedení bez DPH
11.10.2021	Budova C 1.patro, WC ženy - ucpané WC			2.830,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
22.10.2021	Budova B, 5.patro, WC ženy - ucpaný odpad			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
09.11.2021	Budova A, 1.patro - zahoření AI vodičů v krabici			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
09.11.2021	Budova A, 1.patro, veřejné WC - ucpaný odpad			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
10.11.2021	Budova C, kancelář 428 - zahoření vypínače			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
12.11.2021	Oprava kompenzátoru na topném systému	ano	1 2	9750,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou Karold			
12.11.2021	Uzbecká 1 - ucpaný odpad			2350,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou Herčík a Kříž, spol. s.r.o.			
16.11.2021	Budova A 5.patro - prasklé WC na pánských toaletách			4209,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou František Dubčík			
17.11.2021	Opadávající lamely u únikového schodiště sever			40.000,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou Jan Karásek			
23.11.2021	Budova A, kancelář 305 - zahoření kondenzátoru v osvětlovacím tělese	ano	3 4 5 6	280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
24.11.2021	Budova B, 1.patro, WC muži - prasklá mísa			4209,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou František Dubčík			
10.12.2021	Budova C 1.P, WC ženy - vyhořelá stropní osvětlovací tělesa			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
14.12.2021	Budova C kancelář 326 - zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělese	ano	7 8	280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
16.12.2021	Chodník pod rampou KOOH-I-NOR - opadající omítka a beton pod rampou			nebylo zatím fakturováno
	Řešení: odstraněno firmou Miroslav Šipčiak			
28.12.2021	Budova A 2.patro - ucpaná kanalizace			2750,- Kč
	Řešení: odstranění firmou Herčík			

